



GMINA SŁUPCA

ul. Henryka Sienkiewicza 16, 62 – 400 Słupca
tel. 63 274 – 36 – 76 fax 63 274 – 36 – 76 wew.44
www.gminasłupca.pl e – mail: sekretariat@gminasłupca.pl

Słupca, dnia 16.05.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: **”Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj”**
Nr referencyjny ZP.271.4.2022

WYJAŚNIENIA / ZMIANA SWZ

Dnia 13.05.2022 do Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie odpowiedzi na pytania w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zbiorniki retencyjne w wykonaniu jako zbiornik stalowy spawanych na budowie oraz zabezpieczonych antykorozyjnie przez malowanie farbą na zewnątrz oraz farbą posiadającą atest PZH ocieplonych wełną z płaszczem ochronnym z blachy trapezowej zamiast zbiorników z paneli ocynkowanych i pomalowanych skręcanych na budowie za pomocą śrub?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zbiorniki retencyjne w wykonaniu jako zbiornik stalowy spawanych na budowie oraz zabezpieczonych antykorozyjnie przez malowanie farbą na zewnątrz oraz farbą posiadającą atest PZH ocieplonych wełną z płaszczem ochronnym z blachy trapezowej zamiast zbiorników z paneli ocynkowanych i pomalowanych skręcanych na budowie za pomocą śrub.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie że zestaw aeracji oraz zestawy filtracyjne należy wykonać ze stali czarnej zabezpieczonej kompletem odpowiednich do tego farb.

Odpowiedz:

Zamawiający potwierdza, że zestaw aeracji oraz zestawy filtracyjne należy wykonać ze stali czarnej zabezpieczonej kompletem odpowiednich do tego farb.

Pytanie 3

W PFU:

2.4 Wymiana istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Wykonawca zobowiązany jest do kompletnej wymiany infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie:

- połączenie nowej studni głębinowych z SUW,*
- rurociągi łączące zbiorniki retencyjne z SUW,*
- instalacje odprowadzenia wód popłucznych do wyjścia poza fundament*

Prosimy o wskazanie zakresu w jakim należy wykonać instalację odprowadzenia wód popłucznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z zakresu zamówienia instalacje odprowadzania wód popłucznych do wyjścia poza fundament.

ZATWIERDZAM
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO
WÓJT GMINY SŁUPCA

Grażyna Kazuś