

Słupca, dnia 16.06.2018 r.

Zamawiający: **Gmina Słupca**

Znak: IP.271.3.5.2018

Dotyczy: postępowania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drążna prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

W odpowiedzi na pytanie z dnia 15.06.2018 r. dotyczące SIWZ Zamawiający informuje:

Podstawa prawna:

art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Pytanie:

Czy zamawiający przewiduje możliwość wykonania nawierzchni asfaltowej połówkowo (2 pasy połączone szwem) czy tylko jednym pasem na całej szerokości jezdni?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się wykonania nawierzchni pasami po 2m. Nawierzchnię należy ułożyć układarką dostosowaną do zaprojektowanej szerokości nawierzchni tj. 4m jednorazowo bez wykonywania szwów technologicznych w osi drogi.

WÓJT GMINY

Grażyna Kazuś

.....
(podpis)